

Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia
Municipal de Almada
Dr. João Luís Serrenho
Frazão Couvaneiro

geral.assembleia@cma.m-almada.pt

V/Ref.^a

N/Ofício n.º 158/GP

Data: 2 de setembro de 2026

Assunto: Resposta ao “Pedido de esclarecimento sobre o impacto técnico dos cortes de abastecimento na rede pública de Almada e monitorização da qualidade da água”, apresentado pela Senhora Deputada Municipal Joana Sales Vieira, Requerimento N.º 08/XIV-1.º/BE.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada,

Em resposta ao e-mail com a referência acima mencionada, relativamente ao pedido da Senhora Deputada Municipal Joana Sales Vieira, sobre o “Pedido de esclarecimento sobre o impacto técnico dos cortes de abastecimento na rede pública de Almada e monitorização da qualidade da água” e após consulta aos serviços municipais competentes nesta matéria, envia-se a informação remetida pelos mesmos.

1. Que medidas concretas e extraordinárias de controlo da qualidade da água estão a ser ativamente realizadas ao longo da rede de distribuição para monitorizar e neutralizar o risco de contaminação por infiltração externa após os sucessivos cortes de pressão e abastecimento?

Os SMAS Almada, em coordenação com a Autoridade de Saúde e a Entidade Reguladora (ERSAR), realiza/realizou um controlo significativo da qualidade da água, adicional ao PCQA, nas zonas abrangidas pelas interrupções no fornecimento de água. Os resultados destas análises são partilhados com as restantes entidades. Simultaneamente, a Autoridade de Saúde também realizou análises nas mesmas zonas de abastecimento, complementando a avaliação feita por estes serviços.

Nestas análises, não se verificou qualquer incumprimento aos parâmetros definidos para a água para consumo humano.

2. Considerou o executivo municipal, os SMAS e outras autoridades competentes implementar medidas de prevenção e salvaguarda da saúde pública, tais como apelar formalmente à população para que proceda à fervura da água antes do seu consumo alimentar e doméstico? Se não o fez, qual a fundamentação técnica para descartar este princípio de precaução?

A equipa da Autoridade de Saúde local faz parte do grupo de trabalho, multidisciplinar, que, diariamente, acompanha a situação do abastecimento de água ao Concelho de Almada. Todas as recomendações, no âmbito da saúde pública, são coordenadas por esta equipa contando com o apoio dos SMAS Almada e da C. M. de Almada.

Assim, foram realizadas diversas publicações sobre esta temática nas suas páginas da internet e redes sociais.

Sendo o que me cumpre esclarecer, apresento os meus melhores cumprimentos.

O Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência

João Guedes